



PZ.5585.3.2014

## P R O T O K Ó Ł

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz § 1 i § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

**ml. kpt. inż. Robert Ćwir, Starszy Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych**

/ stopień, tytuł, imię i nazwisko /

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku**

/ stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej /

legitymujący się upoważnieniem nr **PZ.5585.3.2014** z dnia **02 maja 2014 r.** wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przeprowadził w dniu /ach/ **27.05.2014 r.** czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.**  
**ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik**

/ nazwa i adres instytucji /

Czynności przeprowadzono w obecności

Zakres czynności:

- kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

Wykaz badanych obiektów:

**sieć wodociągowa z 7 hydrantami zlokalizowanymi w Prudniku pod adresem:**

1. nr 221, ul. Piastowska/Nyska/Pl. Wolności
2. nr 62, ul. Łangowskiego 7
3. nr 53, ul. Jesionkowa (blok)
4. nr 51, ul. Koziółka (parking-sklep)
5. nr 47, ul. Ligonía 9
6. nr 70, ul. Sadowa 21
7. nr 73, ul. Robotnicza 2

**W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:**

1. Wszystkie ww. hydranty zostały w dniu zweryfikowane pod względem sprawności ,co zostało udokumentowane pomiarem ciśnienia (dokumentacja fotograficzna).
2. W dniu kontroli została wykonana dokumentacja, która zostanie dołączona do akt sprawy.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń ~~z~~ zastrzeżeniami\***.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w PRUDNIKU  
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.  
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik  
NIP 755 000 00 00



.....  
/ podpis z podaniem imienia/ nazwiska  
i stanowiska służbowego  
kontrolowanego /

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. kontrolno-rozprawczych

*[Signature]*  
**kpt. inż. Robert Cwir**

.....  
/ podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego  
kontrolującego

\*-niepotrzebne skreślić

